



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Brescia

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 17029-001599-09

Validità fino al 15.10.2019

## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI



certificazione energetica degli edifici

### Specifiche dell'immobile

Comune: **Brescia (Brescia)**  
 Indirizzo: **Via Presolana, 44**  
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 135; Part. 151; Sub. 52**  
 Nome intestatario: **IMMABER S.r.l.**  
 Oggetto dell'intervento: **Appartamento residenziale**  
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**  
 Anno di costruzione: **1999**  
 Progettista:  
 Direttore Lavori:  
 Costruttore:  
 Soggetto certificatore (n.): **ing. Gianandrea Delindati (5535)**

### Dati generali


Zona climatica: **E**  
 Gradi Giorno: **2410**  
 Volume lordo riscaldato: **312,94** m<sup>3</sup>  
 Superficie utile riscaldata: **74,06** m<sup>2</sup>  
 Trasmissione media involucro: **0,7** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmissione media copertura: **0** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmissione media basamento: **0** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmissione media serramenti: **3,29** W/m<sup>2</sup>K  
 Tipologia impianto riscaldamento: **Teleriscaldamento**  
 Vettore energetico: **Altro**

### Principali indicatori di prestazione energetica


Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP<sub>n</sub> **37,4** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E<sub>n</sub> **32,3** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E<sub>c</sub> **21,7** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP<sub>w</sub> **32,6** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP<sub>T</sub> **70** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E<sub>FER</sub> **0** kWh/m<sup>2</sup>a

### Classe energetica

### zona climatica



### Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2</sub> eq



### Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti	X		
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione			
	Installazione impianto solare termico			

### Note

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i..

Comune di Brescia

Soggetto Certificatore

COMUNE DI BRESCIA  
 PROTOCOLLO

Punti Energia Scarl  
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040  
 e-mail: info@cened.it  
 web: www.cened.it

ORDINE INGEGNERI PROV. CREMONA  
**DOTT. ING. Gianandrea Delindati**

056881 19 X 09  
 SETTORE  
 SPORTELLI DELL'EDUZIA

Anno Iscr. 1988  
 Sezione: A  
 Settori: a-b  
 N° 721  
 Regione Lombardia